

Komunikat o twardości wody – informacja dla instalatorów i użytkowników urządzeń AGD

Przelicznik jednostek twardości wody

jednostki	mmol/l	mval/l	°n	°ang	°fran	mg CaCO₃/l
mmol/l	1	2	5,61	7,02	10	100
mval/l	0,5	1	2,8	3,5	5	50
°n	0,178	0,356	1	1,25	1,78	17,8
°ang	0,143	0,286	0,8	1	1,43	14,0
°fran	0,1	0,2	0,56	0,7	1	10
mg CaCO₃/l	0,01	0,02	0,056	0,07	0,1	1

zawartość mg CaCO₃/l	ocena twardości wody
0-100	<i>bardzo miękka</i>
100-200	<i>miękka</i>
200-350	<i>średnio twarda</i>
350-550	<i>twarda</i>
>550	<i>bardzo twarda</i>